

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ งานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร 1 และซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร 2 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,551,950 บาท

3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) - 3 ต.ค. 2568

.....เป็นเงิน 2,551,950 บาท

4. แหล่งที่มาราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคางานจ้างดังกล่าว ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งกำหนดการพิจารณาราคากลางตามลำดับ จำนวน 6 ลำดับ ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ

(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงานงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งสุดท้ายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานรัฐนั้นๆ

ซึ่งเมื่อพิจารณาราคากลาง ตามมาตรา 4 ตามลำดับแล้วเห็นว่าไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) เนื่องจากไม่มีราคาตามที่อ้างถึง หรือราคามาตรฐานจากหน่วยงานอื่นๆ จึงเห็นควรให้ใช้ราคากลางตาม (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคา จากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้

4.1 บริษัท โซนเพาเวอร์ จำกัด

4.2 บริษัท บาร์โคล-แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

4.3 บริษัท พี.ที. เพอร์เวอร์ อิเล็กทริก จำกัด

5. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

5.1 นายณราวิชญ์ จิระวุฒิ

หัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

5.2 นายปิยะ ทองงาม

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

5.3 นายธานินทร์ นิลรัตน์

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

/อำนาจอนุมัติ...

ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 1 และซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่

**ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 1
และซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่**

1.ความเป็นมา

ด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ มีความต้องการจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร 1 เพื่อทดแทนเครื่องเดิมที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน และซ่อมแซมอุปกรณ์/ส่วนประกอบที่ชำรุดของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร 2 เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน NFPA25 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ว่าด้วยการตรวจสอบ การทดสอบ และการบำรุงรักษาระบบป้องกันอัคคีภัยที่ใช้น้ำ

2.วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเปลี่ยนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ,ตู้ควบคุม,ถังน้ำมัน อาคาร 1 พร้อมอุปกรณ์ทดแทนของเดิมให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐานแทนอุปกรณ์เดิมที่ใช้งานมานาน

2.2 เพื่อซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ชำรุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง อาคาร 2 จำนวน 2 เครื่อง เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานได้ตลอดเวลาเมื่อเกิดเพลิงไหม้

3.คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
- 3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- 3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- 3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและไม่แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- 3.7 เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามที่งานที่จัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าว
- 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ธนาคารหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเข้าเสนอราคาครั้งนี้
- 3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น
- 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๒๖

4.ขอบเขตของงานและรายละเอียดของงาน

4.1 จัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP) อาคาร 1 มีรายละเอียดดังนี้

4.1.1 เครื่องยนต์ดีเซล(Diesel Engine)

จำนวน 1 เครื่อง

- เครื่องยนต์ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องกำลังขับเคลื่อนเครื่องกำลัง

ขับเคลื่อน 240 HP

- เครื่องยนต์ดีเซล จะต้องได้รับรองจากสถาบัน(UL หรือ FM)

- เครื่องยนต์ที่นำมาใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องมีการขับเคลื่อนเครื่องไม่ต่ำกว่า

ที่ระบุไว้ที่ความเร็วรอบอยู่ระหว่าง 2900-3000 RPM และจะถูกต่อขับเคลื่อนโดยตรงจากต้นกำลังโดยไม่ผ่านอุปกรณ์ส่งกำลังเพื่อเพิ่ม-ลดรอบจากต้นกำลังของเครื่องสูบน้ำดับเพลิง

ข้อกำหนด และอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ ของชุดเครื่องยนต์ดีเซล มีดังนี้

- 1.) การต่อเครื่องยนต์กับเครื่องสูบน้ำต้องใช้ Flexible Coupling มีค่า deflection ไม่มากกว่าที่ผู้ผลิตระบุไว้ขณะใช้งานและมีค่า Service Factor ไม่ต่ำกว่า 1.5 และจะต้องมีฝาครอบป้องกัน (Coupling Guard)
- 2.) Governor สำหรับปรับรอบของเครื่องยนต์ให้เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 10% ทุกสภาวะการทำงานของเครื่องสูบน้ำและจะต้องสามารถช่วยคงความเร็วรอบของเครื่องยนต์ที่ Rated Speed เมื่อเครื่องสูบน้ำใช้กำลังสูงสุด
- 3.) Over Speed Shut-Down Device สำหรับหยุดเครื่องยนต์เมื่อความเร็วของเครื่องยนต์เกิน 20% ของ Rated Speed และมี Manual Reset ประกอบพร้อมไฟสัญญาณแสดงว่าเครื่องวิ่งที่ความเร็วรอบสูงเกินที่เผื่อกวามคุม เครื่องยนต์ไฟสัญญาณจะดับเมื่อ Manual Reset แล้ว
- 4.) Tachometer พร้อมหน้าปัดเพื่อแสดงรอบของเครื่องยนต์
- 5.) Hour Meter สำหรับบันทึกชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต์
- 6.) Oil Pressure Gauge สำหรับแสดงความดันของน้ำมันหล่อลื่น
- 7.) Temperature Gauge สำหรับแสดงอุณหภูมิของน้ำในหม้อน้ำ
- 8.) แผงควบคุมเครื่องยนต์ (Engine Panel) ติดตั้งตำแหน่งที่เหมาะสมของเครื่องยนต์ ประกอบด้วยแผงสำหรับติดตั้งมาตรต่าง ๆ หลอดสัญญาณ และชุดสตาร์ทเตอร์เครื่องยนต์อัตโนมัติ การเดินสายภายในแผงควบคุมจะทำสำเร็จมาจากโรงงานผู้ผลิต

4.1.2 ตู้ควบคุม(Engine Panel)

จำนวน 1 ตู้

- ตู้ควบคุมชุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิง จะต้องเป็นไปตามมาตรฐานของ NFPA20 Standard for the installation of stationary pumps for fire protection และ Line Voltage (Vac) สามารถเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้าของอาคารอาคารสงเคราะห์ได้

- ตู้ควบคุมจะต้องเป็นชนิดที่ป้องกันสนิม ฝุ่น และความชื้นเข้าไปภายในตู้ (NEMA2หรือดีกว่า) เป็นชนิดที่นำมาประกอบอุปกรณ์พร้อมเดินสายเสร็จเรียบร้อยแล้วจากโรงงานผู้ผลิต ได้รับการรับรองจาก UL หรือ FM

- ตู้ควบคุมจะเป็นแบบ Automatic start เมื่อความดันของน้ำในระบบลงต่ำกว่าที่กำหนด

 /ตู้ควบคุม...

-ตู้ควบคุมมีหน้าจอเป็น LCD Display เพื่อแสดงความผิดปกติของเครื่องยนต์สูบน้ำ
ดับเพลิง ประกอบไปด้วยสถานะอย่างต่ำดังต่อไปนี้

- Auto Mode
- Manual Mode
- Battery charger 1 Faillure alarm charger error
- Battery charger 2 Faillure alarm charger error
- Low Oil pressure alarm
- High water temperature
- Over speed shutdown
- Engine Failed to start
- Cranking coil 1 failure
- Cranking coil 2 failure

4.1.3 ถังน้ำมัน ขนาด 1200 ลิตร จำนวน 1 ถัง

- ถังน้ำมันดีเซล มีขนาดบรรจุที่ใช้ในการวิ่งเครื่องยนต์ดีเซลได้อย่างน้อย 8 ชั่วโมง
ติดตั้งอยู่เหนือพื้นมีท่อน้ำมันเข้า-ออก อุปกรณ์ควบคุมระดับน้ำมัน,ที่ระบายน้ำมัน,ที่ระบายอากาศ ,Fuel Level
Gauge เพื่อตรวจสอบระดับน้ำมัน

4.2 ซ่อมแซมอุปกรณ์/ส่วนประกอบที่ชำรุดเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (FIRE PUMP)อาคาร 2 จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้

4.2.1 งานเปลี่ยนท่อด้านดูด จำนวน 1 งาน

- ท่อเหล็กดำ
- ท่อสแตนเลส
- ท่อขนาดต่างๆ และอุปกรณ์ประกอบท่อ เป็นชนิดที่ออกแบบมาสำหรับระบบป้องกัน
อัคคีภัยโดยเฉพาะได้รับการรับรองและทนแรงดันได้ไม่น้อยกว่า 250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว เช่น ข้องอ, ข้อต่อ, ท่อ,
หน้าแปลน เป็นต้น

4.2.2 อุปกรณ์ที่ประกอบสกรู+น็อต+แหวน

4.2.3 งานพื้นที่อัคคีภัย , อุปกรณ์ Safety

4.2.4 วัสดุสิ้นเปลือง งานรื้อถอน ทาสี ติดตั้งใหม่

4.3 การรื้อถอนเครื่องยนต์,ตู้ควบคุม,ถังน้ำมันเครื่องเก่าออก และการติดตั้งเครื่องใหม่

4.3.1 ผู้ขายจะต้องมีแผนฉุกเฉินและแผนรองรับในระหว่างการทำงานติดตั้งกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้
บริเวณพื้นที่ทำการติดตั้ง โดยจะต้องเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุพิจารณา ก่อนดำเนินการ

 /4.3.2 ผู้ขาย...

4.3.2 ผู้ขายจะต้องมี จป. วิชาชีพหรือวิศวกรผู้ควบคุมงานตลอดระยะเวลาการติดตั้ง และจะต้อง จัดทีมงานให้เหมาะสม รวมทั้งต้องแต่งกายให้เหมาะสมรัดกุม และมีอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานอย่าง ครบถ้วน เพื่อหมุนเวียนดำเนินการรื้อถอนและติดตั้งต่อเนื่องตลอดระยะเวลาจนกว่า Diesel Fire Pump จะ สามารถใช้งานได้

4.3.3 ผู้ขายจะต้องจัดเตรียมอุปกรณ์และเครื่อง Diesel Fire Pump และอุปกรณ์ประกอบทั้งหมด มาเตรียมไว้ที่พื้นที่ติดตั้งภายในธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ ก่อนการรื้อถอน

4.3.4 ผู้ขายจะต้องดำเนินการจัดทำทดสอบระบบ รวมถึงการปรับตั้งค่าความดันต่างๆ ของ ระบบให้เหมาะสมกับการใช้งานของอาคาร

4.3.5 ผู้ขายจะต้องตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงตามมาตรฐานของผู้ผลิต ตลอดระยะเวลารับประกันผลงาน

4.3.6 อุปกรณ์ที่นำมาใช้ในงานนี้จะต้องเป็นของใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เกิดข้อบกพร่องในการขนส่ง หรือการติดตั้งและทดสอบระบบ

4.3.7 ผู้ขายจะต้องรื้อถอนเครื่องสูบน้ำดับเพลิง และอุปกรณ์ประกอบระบบ และขนย้ายไปเก็บไว้ บริเวณที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือที่ธนาคารฯ กำหนด

4.3.8 ระยะเวลาประกันไม่น้อยกว่า 2 ปี ถ้าหากปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่องของพัสดุและ งานอื่นที่ส่งมอบเกิดขึ้น ต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับ แจ้งเหตุ และจัดการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปลี่ยนใหม่ให้อยู่ในสภาพดีดังเดิมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง ความชำรุดบกพร่อง

4.4 เงื่อนไขอื่นๆ


4.4.1 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบและยินยอมชดใช้ค่าเสียหายหรือซ่อมแซมทรัพย์สินของธนาคารที่ เกิดความเสียหายหรือสูญหายซึ่งพิสูจน์ได้ว่าเป็นการกระทำของผู้ขายหรือลูกจ้างของผู้ขายด้วย

4.4.2 ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบและให้ความคุ้มครองคนงานหรือลูกจ้างที่ทำงานกับผู้ขายเกี่ยวกับ สิทธิอันพึงได้ตามกฎหมายแรงงานด้วยไม่เรียกร้องเอาจากธนาคารอีก

4.4.3 ผู้ขายจะต้องดำเนินการติดตั้งโดยให้เกิดผลกระทบต่อระบบโดยรวมของธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ให้น้อยที่สุด

5. ระยะเวลาดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ธนาคาร แจ้งให้เริ่มดำเนินการ



/6.การทำสัญญา...

6. การทำสัญญา

ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องติดต่อธนาคารเพื่อทำสัญญาภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา และให้ธนาคารยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

6.1 เงินสด

6.2 เช็คหรือตราพดที่ธนาคารเซ็นส่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือตราพดลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือตราพดนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทำการ

6.3 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้

6.4 หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

6.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

ทั้งนี้ หากผู้ได้รับการคัดเลือกไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาดังกล่าวข้างต้นธนาคารสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการซื้อและพิจารณาแจ้งเป็นผู้ทำงาน

7. การจ่ายเงิน

ธนาคารจะจ่ายเงินค่าพัสดุดังเดียว 100% เมื่อผู้ขายดำเนินการดังนี้

7.1 ต้องปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง ตามรายละเอียดขั้นต้นแล้วเสร็จครบถ้วน

7.2 ส่งมอบรายงานการปรับปรุงระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยมีวิศวกรรับรองตามกฎหมาย

7.3 ส่งมอบรายงานการทดสอบประสิทธิภาพ (Performance Test) เครื่องสูบน้ำดับเพลิง โดยผลการทดสอบต้องผ่านเกณฑ์ตามมาตรฐาน NFPA25

7.4 ส่งมอบหนังสือรับประกันสินค้า และคู่มือการใช้อุปกรณ์ (ฉบับภาษาไทย) ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองความถูกต้องจากผู้ควบคุมงานแล้ว พร้อมสำเนา 2 ชุด และมีหนังสือนำเสนอให้กับธนาคารด้วย

7.5 จัดอบรมแนะนำการใช้งานให้แก่ธนาคาร รวมทั้งทำความสะอาดสถานที่ให้สะอาดเรียบร้อย

โดยต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา หรือวันที่ธนาคารแจ้งให้เริ่มดำเนินการและผู้ตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว

8. วงเงินในการจัดหา

วงเงินงบประมาณในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน 2,551,950 บาท (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

 /9. หลักเกณฑ์...

9. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคารวม

10. ค่าปรับ

กรณีผู้ขายส่งมอบพร้อมติดตั้งไม่แล้วเสร็จตามที่สัญญากำหนด คิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา ร้อยละ 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

11. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ขายต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของเครื่องสูบน้ำดับเพลิงภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี นับตั้งแต่วันที่ธนาคารได้ตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย โดยผู้ขายต้องบริหารจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้งานได้ดังเดิมภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

ในกรณีเกิดความเสียหายชำรุดข้อบกพร่อง หรือเกิดเหตุขัดข้องขึ้นกับเครื่องสูบน้ำดับเพลิง เนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ขายต้องจัดการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม โดยต้องเริ่มจัดการซ่อมแซมแก้ไขภายใน 12 ชั่วโมง นับแต่เวลาที่ได้รับแจ้งจากธนาคารไม่ว่าด้วยวาจาหรือเป็นลายลักษณ์อักษรหากผู้ขายไม่ปฏิบัติตาม ผู้ขายยอมให้ธนาคารปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของมูลค่าสัญญาเศษของวันคิดเป็นรายชั่วโมง โดย 1 วันเท่ากับ 24 ชั่วโมงนับจากพ้นเวลาที่กำหนดไว้จนกว่าผู้ขายเริ่มดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงได้อย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ดังเดิม แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท

12. การบำรุงรักษา


ผู้ขายจะต้องให้บริการบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำดับเพลิงเมื่อผู้ขายได้รับแจ้งจากธนาคารทุกวันและตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งนี้ผู้ขายจะต้องเข้าดำเนินการบำรุงรักษาให้กับธนาคารตามเงื่อนไขการให้บริการของสัญญา

กรณีที่ 1 งานจัดซื้อเครื่องยนต์, ชุดควบคุม, ถังน้ำมัน จำนวน 1 เครื่อง รับประกันงาน 2 ปี

กรณีที่ 2 งานปรับปรุงเปลี่ยนท่อด้านดูด จำนวน 2 เครื่อง รับประกันงาน 2 ปี


13. หน่วยงานที่รับผิดชอบ

ส่วนจัดการความปลอดภัย ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา โทร. 02-202-1586

ลงชื่อ..........ประธานกรรมการ
(นายณารักษ์ จิระวุฒิ) 29/9/68

หัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายปิยะ ทองงาม)

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายธานินทร์ นิลรัตน์) และได้ดำเนินการ

ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนจัดการความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารสำนักงานและกิจการสาขา

12. คณะกรรมการ...

ขอบเขตของงานจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 1 และซ่อมแซมระบบเครื่องสูบน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ (Fire Pump) อาคาร 2
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่



ธนาคารอาคารสงเคราะห์ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
ธนาคารจึงได้กำหนดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยสามารถศึกษารายละเอียดที่ QR Code นี้

